

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2024〕83号

柞水县行政审批服务局 关于陕西宏阳商品混凝土工程有限公司混凝土 搅拌站（北关）建设项目取水许可的批复

陕西宏阳商品混凝土工程有限公司：

你单位《关于对陕西宏阳商品混凝土工程有限公司混凝土搅拌站建设项目水资源论证报告表审查的报告》及相关资料收悉。我局组织专家对陕西宏阳商品混凝土工程有限公司混凝土搅拌站建设项目水资源论证表（送审稿）进行了审查，并形成专家组审查意见，编制单位根据审查意见进行了修改完善，形成了《建设项目水资源论证表》（报批稿）。根据《中华人民共和国水法》《取水许可管理办法》及《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，经审查，该项目各

环节用水符合用水定额要求，供水量满足项目用水需求，取水水量可靠，取水口水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，水源水质满足项目取水水质要求。现批复如下：

一、取水地点

本项目主水源取水地点为乾佑河柞水县乾佑街办北关社区二组段，坐标为 $109^{\circ} 06' 07'' E$ 、 $33^{\circ} 42' 01'' N$ ，备用水源取水地点为项目区内部蓄水池东侧，坐标为 $109^{\circ} 06' 08'' E$ 、 $33^{\circ} 42' 00'' N$ 。

二、取水用途及水源类型

本项目取水用途为工业用水，水源类型为地表水。

三、取水方式及取水量

本项目主水源取水方式为在乾佑河柞水县乾佑街办北关社区二组段右岸河滩修建集水池一座，集水池内放置抽水泵一台，将河道地表水直接抽至项目区蓄水池，备用水源取水方式为在项目区内部蓄水池东侧设置圆柱形渗水池，内设抽水泵一台，抽水至项目区蓄水池，用于项目区生产，取水量为 $24811m^3/年$ 。

四、退水量及退水方式

本项目退水量为 $0m^3/a$ 。

五、取水时间

本项目取水时间有效期五年，自文件批复之日起计算。

六、其他事项

（一）你公司在取水过程中要严格按照批复的取水位置、

水源类型、取水量、取水方式、取水时间使用水资源，在取水过程中必须按照有关规定安装符合水资源监控设备技术要求的取水计量设施，依法依规足额缴纳水资源费，自觉接受水行政主管部门的监督检查，在节水方面必须做到合理开发、节约使用和有效保护，按限量要求取水，并做好节水“三同时”“四到位”措施。如遇特殊情况，水资源不能满足本地区正常供水，需要核减或者限制取水量时，要坚决执行各级水行政主管部门的限采、禁采、停采等各种取水限制措施。

（二）你公司连续停止取水满 2 年的，我局将注销取水许可。由于不可抗力或者进行重大技术改造等原因造成停止取水满 2 年且取水许可有效期尚未期满的，报经我局同意，可以保留取水许可。

（三）该取水只限于你公司混凝土搅拌站（北关）建设项目，不得用于其他项目，若取水事项有较大变更，你公司应当重新进行建设项目水资源论证，并重新报我局审批。

柞水县行政审批服务局

2024 年 4 月 30 日

（此件公开发布）

抄送：县水利局

柞水县行政审批服务局办公室

2024 年 4 月 30 日印发

共印 5 份