

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2024〕196号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县污水处理厂排水再生利用工程 可行性研究报告的批复

县城管局：

你单位《关于申请审批柞水县污水处理厂排水再生利用工程可行性研究报告的报告》（柞城管发〔2024〕197号）及相关资料收悉。依据柞水县财政局《关于柞水县污水处理厂排水再生利用工程资金来源审查意见》（柞财办函〔2024〕135号）、柞水县自然资源局《关于柞水县污水处理厂排水再生利用工程用地情况说明的函》（柞自然资函〔2024〕187号）。经审核，原则同意该项目可行性研究报告。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：柞水县污水处理厂排水再生利用工程。

二、建设规模及内容：一期建设再生水回用管道约 4.8km，其中管径 DN300mm 长度 1.4km，管径 DN200 长度 3.4km，再生水提升(加压)泵房 1 座，泵站设计规模 2500m³/d；二期建设 DN200 再生水回用管道约 8.8km，管径为 DN200mm，再生水提升泵房规模 5500m³/d。

三、建设期限：项目建设期限 12 个月。

四、项目投资：项目估算总投资 3025.27 万元，资金来源由申报单位向上争取及自筹。

五、招标实施方案：根据《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》规定要求，同意该项目招标实施方案，具体详见《柞水县污水处理厂排水再生利用工程招标实施方案核准意见》。

六、项目代码：2405-611026-04-01-109227。

请据此委托具有相应资质的机构，在批复的可研报告范围内和投资范围内编制项目初步设计及概算报我局审批。

附件：柞水县污水处理厂排水再生利用工程招标实施方案核准意见

柞水县行政审批服务局

2024 年 8 月 29 日

(此件公开发布)

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2024 年 8 月 29 日印发

共印 8 份

柞水县污水处理厂排水再生利用工程 招标实施方案核准意见

项目名称	柞水县污水处理厂排水再生利用工程				建设单位	柞水县城管局		
联系电话	18391921232				总投资金额 (万元)	3025.27		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	招标估算金额 (万元)
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察	√			√		√		18.85
设计	√			√	√			102.21
建安工程	√			√	√			2216.07
监理	√			√	√			54.77
重要材料	√			√	√			140.00
其他	√			√	√			493.37

核准意见说明：同意核准。其他费用共计 493.37万元，其中：建设用地费88.80万元；建设单位管理费50.45万元；项目前期工作咨询费21.30万元；工程造价咨询服务费17.46万元；技术经济评估审查费11.08万元；环境影响咨询服务费8.06万元；场地准备及临时设施费23.56万元；第三方监测及检测费25.00万元；招投标代理服务费16.15万元；节能评估费14.00万元；预备费用217.51万元。

